

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20240904-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 5-17  
63322 Rödermark

☐ **dm-drogerie markt GmbH + Co. KG**

## Leistungsorte:

- ☐ **Aussenanlage**
- ☐ **Deichmann SE Schuhe**
- ☐ **Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG**
- ☐ **Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG**
- ☐ **OBI GmbH & Co. Deutschland KG**
- ☐ **Takko ModeMarkt GmbH**
- ☐ \_\_\_\_\_

## Art der Arbeiten:

Monatliche Routine,  
Sprinkler-Tests mit Strömungswächter,  
Rohr-Netze, Lagerhöhen

## OBI:

Störungsmeldung: MOAKT 1/28 an BMA. Lässt sich nicht zurücksetzen. Konnte durch die Wartung nicht aus der Welt geschafft werden. Weitere vergleichbare Störungen stehen an.

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 immer noch defekt.

Alarm-Glocke der Gruppe 5 wird nach ca. 15 Sek. leiser.

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum ist weiterhin defekt. Wurde seitens OBI zwischenzeitlich abgestellt.

Bei den aktuellen Temperaturen ist an normales Arbeiten wegen mangelnder Atem-Luft kaum zu denken.

## Deichmann:

Weiter Störungen an der Lüftungs-Anlage.

## JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

## Takko:

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

## DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

## Kaufland:

Wieder Probleme mit Fa. Bavaria wegen Revision Alarm-Anlage. Wenig flexibel die Firma und unfreundlich. Defekte Brandschutz-Tür im Waren-Eingang wurde verkeilt.

Obere Ventil am Schau-Rohr des Wassertanks dreht sich plötzlich sehr schwergängig.

**Tätigkeitsnachweis  
Hausmeisterdienst**



Arbeitsschein-Nr. 20240904-1

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.  
Wartung Wasser-Tank ist überfällig,  
Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:  
Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

| Menge | Einheit | Material |
|-------|---------|----------|
|       |         |          |
|       |         |          |
|       |         |          |
|       |         |          |

| Datum:     | von: | bis: | Monteur:           |
|------------|------|------|--------------------|
| 04.09.2024 |      |      | Bernd Schnädelbach |
| 04.09.2024 |      |      |                    |

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung