

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA-tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20241009-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 5-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- _____

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine,
Sprinkler-Tests mit Strömungswächter,
Rohr-Netze, Lagerhöhen

OBI:

Störungsmeldung: MOAKT 1/28 an BMA. Läßt sich nicht zurücksetzen. Konnte durch die Wartung nicht aus der Welt geschafft werden. Weitere vergleichbare Störungen stehen an.

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 immer noch defekt.

Alarm-Glocke der Gruppe 5 wird nach ca. 15 Sek. leiser.

Reparatur am Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum wurde von OBI durchgeführt.

Deichmann:

Weiter Störungen an der Lüftungs-Anlage.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

Ausfall der Beleuchtung in den Technik-Räumen ab I. OG.

Strom-Zähler-Wechsel beim Konzessionär Bäcker.

Obere Ventil am Schau-Rohr des Wassertanks dreht sich plötzlich sehr schwergängig.

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.

Wartung Wasser-Tank ist überfällig.

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA-tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20241009-1

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.10.2024	11:45	19:55	Bernd Schnädelbach
09.10.2024			

 64705	<p>Anschrift der Firma: Kaufland Rödermark Ober-Rödermark 13, 15 und 17 63322 Rödermark Telefon 0 61 91 / 40 78 11 Telefax 0 61 91 / 40 78 19</p> <p><i>Handwritten signature 'S. J. a.'</i></p> <p>Fritz S. J. A. Kaufland Rödermark 63322 Rödermark Postfach 10 172 63322 Rödermark 63322 Rödermark</p>
<p>Kunde bestätigt Ausführung</p>	