

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**GA-tec**  
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20241106-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 5-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 

## Art der Arbeiten:

Monatliche Routine,  
Sprinkler-Tests mit Strömungswächter,  
Rohr-Netze, Lagerhöhen

## OBI:

Störungsmeldung: MOAKT 1/28 an BMA. Läßt sich nicht zurücksetzen. Weitere vergleichbare Störungen stehen an.

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 immer noch defekt.

Alarm-Glocke der Gruppe 5 wird nach ca. 15 Sek. leiser.

## Deichmann:

Weiter Störungen an der Lüftungs-Anlage.

## JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

## Takko:

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

## DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

## Kaufland:

Für einige Konzessionäre die Stromzähler abgelesen, weil diese Briefe von Netz-Betreiber e-netz-südhessen erhalten haben.

Obere Ventil am Schau-Rohr des Wassertanks dreht sich plötzlich sehr schwergängig.

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.

Wartung Wasser-Tank ist überfällig.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

## **Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst**

**GA-tec**  
*sodexo group*



Arbeitsschein-Nr. 20241106-1

BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge	Einheit	Material		

Datum:	von:	bis:	Monteur:
06.11.2024	12:00	20:00	Bernd Schnädelbach
06.11.2024			

Firita Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co KG  
Rüdelstraße 35, 74172 Neckarsulm

Schnädelbach  
Bernd Schnädelbach

---

### Kunde bestätigt Ausführung