



Firma
Facility EAST GmbH
Jägerschlößchenstr. 53
09125 Chemnitz

Telefon: 06257 504 99-90
Fax: -91
eMail: Info@Taifun-Dienste.de
Internet: www.Taifun-Dienste.de
Volksbank Südhessen-Darmstadt e.G.
Bankleitzahl: 508 900 00
Konto-Nr.: 52 479 00
BIC: GENODEF1VBD
IBAN: DE81 5089 0000 0005 2479 00

| Rechnung | -Nummer | -Datum | -Kunden-Nr. | -Zahlungsbedingung |
|----------|----------|------------|-------------|--------------------|
| | R-01.877 | 22.06.2015 | K09125001 | keine |

Sehr geehrte ,
zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir zwischen dem 26.12.2014 und dem 29.12.2014 erbracht.

Objekt: ==> Kaufland
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Dietmar Richter

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

| Beschreibung unserer Leistungen | Menge | Preis | % MwSt. | € | Betrag |
|---|-----------------|-------|---------|--------|--------|
| Notdienst 26.12.2014 ab 18:00 Feiertag. Alarm Druckabfall in der Trockengruppe 2 der Sprinkleranlage Kaufland. Die Feuerwehr war vor Ort. Verwaltung informiert. Arbeitseinsatz: Schieber der Alarmventilstationen Trockengruppe geschlossen. Alarmglocke außer betrieb genommen. Wasser und Druckluft am DLWK wieder aufgefüllt. Anlage wieder in Betrieb genommen, Notdienst der Firma Nohl informiert, Servicetechniker kommt am 27.12.2014 um 7:00 Uhr. | 7,25 Stunden | 77,00 | 19,0 | 106,07 | 558,25 |
| An- und Abfahrt | 88 Km | 0,30 | 19,0 | 5,02 | 26,40 |
| Übertrag auf Seite 2 | | | | 584,65 | |

| Rechnung R-01.877 vom 22.06.2015 | | Seite 2 | Übertrag von Seite 1 | | 584,65 |
|---|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------|--------|
| Beschreibung unserer Leistungen | | Menge | Preis | % MwSt. € | Betrag |
| Notdienst am 29.12.2014 Kaufland ab 18:00 Uhr Montags. 0 0 Um 18.05 Uhr rief Herr Müller (Marktleiter) an und teilte mit das beim Takko draußen am Pfosten Luft aus der Leitung kommt. Einsatz: Druckverlust an der Trockengruppe 2 an der Entleerung ist das Kugelventil durch Frost gefroren und abgeplatzt (siehe Bilder). Entleerungsventil oberhalb abgesperrt alle Drücke in der Sprinklerzentrale komplett aufgefüllt und die Anlage wieder in Betrieb genommen. | 7,25 Stunden | 77,00 | 19,0 | 106,07 | 558,25 |
| am 26.12.2014 von 18:00 bis 21:30 Uhr = 03:30 (TS) | 3,50 | | | | |
| am 29.12.2014 von 18:15 bis 22:00 Uhr = 03:45 (TS) | 3,75 | | | | |
| TS = Tayfun Sökmen | 7,25 | | | | |
| | | Nettobetrag gesamt | 1.142,90 | | |
| | | MwSt. gesamt | 217,16 | | |
| | | Bitte zahlen Sie | 1.360,06 | | |