



Firma
Retkauf II S.a.r.l.
Roedl-ID 187 524
Frau Charlotte Moran
Neundorfer Str. 68
08523 Plauen

Angebot	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	A-00.413	03.05.2016	K08523001	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Frau Moran,

wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Leistungen und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot zum Projekt/Objekt unter folgender Adresse.

Objekt: ==> EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Frank Friedrich

Die Ausführung der Arbeiten haben wir vorerst für den Zeitraum zwischen dem 02.03.2015 und dem 02.03.2015 eingeplant. Diesen Termin betrachten Sie bitte als unverbindlich. Bitte teilen Sie uns mit, ob dieser Termin ebenfalls zu Ihren Planungen passt.

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
A -Schein 562-1, Alarm / Störung BMA Anruf um 7:39 Uhr durch Herrn Petersen vom Kaufland.	2,75 Stunden	38,50	19,0	20,12	105,88
An und Abfahrt	88 Km	0,30	19,0	5,02	26,40
Zunächst den Takko Markt kontrolliert alles Okay, anschließend in der Lüftungszentrale geschaut. Beide Keilriemen des zuluft Motors gerissen (Bilder) auch die vom Deichmann. Verwaltung informiert und anschließend die Wartungsfirma Elmatic angerufen und beauftragt.					
Nettobetrag gesamt					132,28
MwSt. gesamt					25,13
Unser Angebotspreis					157,41