



Taifun Dienstleistungs GmbH
Am Elfengrund 47
64297 Darmstadt

Taifun Dienstleistungs GmbH - Am Elfengrund 47 - 64297 Darmstadt

Telefon: 06257 504 99-90
Fax: -91

eMail: Info@Taifun-Dienste.de
Internet: www.Taifun-Dienste.de

Volksbank Südhessen-Darmstadt e.G.
Bankleitzahl: 508 900 00
Konto-Nr.: 52 479 00

BIC: GENODEF1VBD
IBAN: DE81 5089 0000 0005 2479 00

Firma
Retkauf II S.a.r.l.
Roedl-ID 187 524
Frau Charlotte Moran
Neundorfer Str. 68
08523 Plauen

Angebot

-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
A-00.426	29.05.2016	K08523001	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Frau Moran,

wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Leistungen und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot zum Projekt/Objekt unter folgender Adresse.

Objekt: ==> EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Frank Friedrich

Die Ausführung der Arbeiten haben wir vorerst für den Zeitraum zwischen dem 13.01.2016 und dem 16.01.2016 eingeplant. Diesen Termin betrachten Sie bitte als unverbindlich. Bitte teilen Sie uns mit, ob dieser Termin ebenfalls zu Ihren Planungen passt.

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €	Betrag
---------------------------------	-------	-------	-----------	--------

Noteinsatz Heizungsausfall am 13.01.2016, A-Schein # 800.	2	70,00	19,0	26,60	140,00
Anruf vom Kaufland um 16:55 Uhr. Heizungsausfall an allen	Stunden				

Märkten! Außer dem OBI Markt (hat eine Eigene). Heizung war auf Störung. Entstörungsknopf betätigt, Heizung läuft. Kesseltemperatur vor der Störung 18 °C, danach 70°C, Heizung läuft.

Info: die Gasanlage wurde am selben Tag 13.01.2016 gewartet.

Noteinsatz wider Heizungsausfall am Sa. 16.01.2016, A-Schein #767. Anruf vom Kaufland um 20:00 Uhr. Heizungsausfall an allen Märkten! Außer dem OBI Markt. Heizung war wider auf Störung. Entstörungsknopf betätigt, Heizung läuft. Gewartet bis die Kesseltemperatur auf 84°C stand, Heizung läuft.

Info: siehe Bild, bitte beachten auf dem Display steht unten Do., die Störung ist am Samstag 16.01.2016. Heizung sollte

neu Programmierte werden.

Noteinsatz wider Heizungsausfall am Sa. 16.01.2016,
A-Schein #767. Anruf vom Kaufland um 20:00 Uhr.
Heizungsausfall an allen Märkten! Außer dem OBI Markt.

Heizung war wider auf Störung. Entstörungsknopf betätigt,
Heizung läuft. Gewartet bis die Kesseltemperatur auf 84°C
stand, Heizung läuft.

Info: siehe Bild, bitte beachten auf dem Display steht unten
Do., die Störung ist am Samstag 16.01.2016. Heizung sollte

neu Programmierte werden.

	2,25 Stunden	100,00	19,0	42,75	225,00
Übertrag auf Seite 2					365,00

Angebot A-00.426 vom 29.05.2016		Seite 2	Übertrag von Seite 1		365,00
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
An und Abfahrt 13.01.2016 = 88 km, 16.01.2016 = 88 km.	176 Km	0,30	19,0	10,03	52,80
		Nettobetrag gesamt			417,80
		MwSt. gesamt			79,38
		Unser Angebotspreis			497,18