

Casys GmbH

Facility Management für Immobilien

Hagenauer Str. 42

65203 Wiesbaden Biebrich

Telefon: 0611-30 888 30

Fax: 0611-30 888 85



Arbeitsschein-Nr. 298

Leistungsnachweis

Leistungsorte:

☒ OBI-Baumarkt



Objekt:

OBI-Baumarkt

Ober-Rodener-Str. 13

63322 Rödermark

Art der Arbeiten:

Glas-Kuppel Gang 48 RWH Motor ist Defekt, läuft Permanent ohne das die Hubstange aus v. einfährt.

Motor vom Strom am Verteiler bei der Glas-Kuppel getrennt und Kabel markiert.

Alle Kuppeln im Markt auf gefahren, an folgenden Kuppeln gehen die Motoren auch nicht.

Gang 12-14 Gang 57 alle 3x, Gang Innendetektor/Teppich.

Info. die Scherenbühne vom OBI fährt auf 5,8m hoch Höhe der Decke 8m und zum Motor 3,5m²

Menge / Einheit	Material
88 km	An und Abfahrt

OBI
OBI GmbH & Co. KG
Filiale Rödermark
Ober-Rodener-Str.
63322 Rödermark
Telefon: 06074/698211
Telefax: 06074/698212

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.03.2014	1045	1430	Tayfun Sökmen
27.03.2014			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung