

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY
EAST**
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 430 - **3**

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- ☐ Kaufland
- ☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
- ☐

Art der Arbeiten:

Geier

~~Gabel~~ Treifo Wartung 2 Jahre.

- *Sprinklerpumpe mit Notstrom generator erspeisung getestet
beide Steuerpumpen ventils sind defekt.*

Menge / Einheit	Material
<i>88 km</i>	<i>An und AS Fahrt</i>

Datum:	von:	bis:	Monteur:
<i>08.10.14</i> 08.09.2014	<i>22⁰⁰</i>	<i>1:00</i>	Tayfun Sökmen
<i>09.10.14</i> 08.09.2014			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 1 40 78 10
Telefax 0 60 74 1 40 78 14 19

Tayfun Sökmen
Kunde bestätigt Ausführung