

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 562 - 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ DM-Markt Filial-Nr.: 763
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- ☐ Kaufland
- ☐

Art der Arbeiten:

Störung / Alarm BM2 anruf Kaufland
Herr Petersen um 7:39 Uhr.
Einsatz: Störungsmeldung 102/2 über den Toblo,
zum Tokko Markt gegangen und erstmal geschaut ob im Markt was ist.
Dann in die Lüftungszentrale ~~zu~~ zu Luft Ventilator sind beide
Keilriemen SP2 1600 Lw gerissen (Bildern) auch die
vom Deichmann Verwaltung informiert, Elmatic angerufen
und beauftragt.

Menge / Einheit	Material
88 km	An und AS Fohrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
02.03.2015	8 ¹⁵	11 ⁰⁰	Tayfun Sökmen
02.03.2015			

Anschrift der Filiale:
EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13, 15 und 17
63322 Rödermark

647

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung

Stempel 0 60 74 / 40 76 14 19

Firma Kaufmann & Co. KG
Rödelstraße 17, 63322 Rödermark