

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 599 - **1**

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ DM-Markt Filial-Nr.: 763
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung)
- ☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- ☐ Kaufland
- ☐ Takko Markt
- ☐ getrennte Sammel Materialrechnung
- ☐

☐ OBI Markt

☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk

## Art der Arbeiten:

- Märkte begangen und mit den Marktleitern gesprochen.
- Schlüssel der neuen BMZ Dänisches Bettenlager fehlt es müssen Spritzköpfe erneuert werden. Schlüssel hat HPS, Herr Wöl, der im Urlaub ist, kommt in der KW 17 zurück, Organisieren der Schlüssel und der Firma Wöl zum tauschen.
- Mehrere Fluchtwegebeleuchtungen sind defekt, (Kaufland, Takko u. OBI)
- Dehnfügen beim OBI sind noch nicht gestrichen

Menge / Einheit	Material
88 km	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
16.04.2015	10:35	13:35	Tayfun Sökmen
16.04.2015			

**64705**

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 66 71 / 40 78 10  
Telefax 0 66 71 / 40 78 10

Tayfun Sökmen, Kunde bestätigt Ausführung