

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 675

Objekt:

Takko Markt

Ober-Rodener-Str. 13-17

63322 Rödermark

Leistungsorte:

☐ Takko Markt

☒ Anruf Fr. Buxmann 11:36 Uhr.

Art der Arbeiten:

Wasserschaden im Eingangsbereich nach Starkregen. ca. 1 m² Wasserlache ca. 1 m

innenläufig von der Glasfront. Keine Tropfspuren an der Decke gefunden. Lache in direkter Flucht zum Außenregenrohr.

Wurde um 10:00 von Takko-Personal weg gewischt. Seitdem ist nichts mehr gekommen.

Dach begang ohne Befund. Keine Risse festgestellt und alle Abläufe frei. Revision-Klappe freiem Außenrohr.

Herr Grund um 14:25 vom Vorfall informiert.

Dieser entschied bei erneutem Starkregen morgen visuelle Kontrolle vor Ort durch Hausmeister und am Montag den Dachdecker Heil zu informieren. Stelle mit Warnschild gesichert.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.08.2015	11:36	15:05	Bernd Schnädelbach
18.08.2015			

Bernd Schnädelbach
Bernd Schnädelbach



Takko Holding GmbH
Ober-Rodener-Str. 15
63322 Rödermark
Kunde: 0007473045045
Tel. 0007473045045
Filiale 301