

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 753 - ☐

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- ☐ OBI Markt
- ☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
- ☐ getrennte Sammel Materialrechnung

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager
- ☐ EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
- ☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- ☒ Kaufland
- ☐ Takko Markt
- ☐ dm-drogerie markt

Art der Arbeiten:

Alarm der Behinderten Toilettte löst sich nicht zurückstellen.

Alarm reset Schalter aufgemacht, Laser kabel befestigt.

Alarm funktioniert wieder.

Menge / Einheit	Material
88 km	An und ASchalt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
08.01.2016	715	915	Tayfun Sökmen
09.01.2016			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 1 40 78 10
E-Mail: k.kauf@kaufland.de

Tayfun Sökmen Kunde seit 10.01.2016

irma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Hauptstraße 35, 74172 Neckarsulm