

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY
EAST**
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 767

Objekt:

EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- OBI Markt
- Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
- getrennte Sammel Materialrechnung

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager
- EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
- EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- Kaufland
- Takko Markt
- dm-drogerie markt
-
-

Art der Arbeiten:

Not Einsatz. Heizungs ausfall Anruf um 20:15 Uhr.

~~Störungsknopf~~ gedrückt anlage zurück gesetzt.
Heizung läuft gewarnt bei Kesseltemperatur
auf 84°C gestigen ist.

Siehe Bild bitte beachten auf dem Display
steht unten Do. die Störung ist am Samstag
16.01.2016. Heizung sollte neu programmiert werden.

Menge / Einheit	Material
88 KM	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
16.01.2016	2015	2230	Tayfun Sökmen
16.01.2016			

84795

Tayfun Sökmen

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Kunde bestätigt Aufführung
Fritzelstraße 35, 74172 Neckarsulm