

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 768 - **2**

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager
- ☐ EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
- ☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
- ☐ Kaufland
- ☐ Takko Markt
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐

- ☐ OBI Markt
- ☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
- ☐ getrennte Sammel Materialrechnung

Art der Arbeiten:

- Routine Sprinkler test 3-mal.
- Besprechung mit allen Markt verantwortlichen.
- Anruf von Siemens Sicherheit (Kaufland)
hat angerufen = Sammelstörung Technik.
Alle Anlagen abgecheckt keine Störung in den
Anlagen gefunden. Nach Rückruf bei Siemens
wurde gesagt das die Störung um 16:28 aufgelöst
wurde und um 16:32 Uhr weg war.

Zusatz = 24.01.2016 = Erneute Störung der Technik Anruf
vom Siemens. Störung ~~9~~¹³ ende ~~9~~¹⁴ Telefonisch geklärt.

Menge / Einheit	Material
88km	An und ASFeht

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.01.2016	1200	1830	Tayfun Sökmen
20.01.2016			

57/05

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 69 74 76 10
Telefax 0 69 74 76 14 19

Tayfun Sökmen Kunde bestätigt Ausführung

ma Kaufland
straße 3
4172 Neckarsulm

ertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
4172 Neckarsulm