

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. **840** ☐

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- ☐ Takko Markt
☐ dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
☐ EKZ Rödermark (Prüfung-Begleitung-Doku.)
☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
☐ Kaufland
☐ OBI Markt
☐ Wasserschäden Deichmann & Mobilfunk
☐ getrennte Sammel Materialrechnung
☐

Art der Arbeiten:

Routine 3-mal Sprinklertest
Dachbegehung Blitzableiter ~~halter~~ Bodenhalter wider
an die richtigen Stellen befestigt
Notstrom generator Test, Laufzeit 30 min.
Besprechung mit Marktverantwortlichen, u. a. mit
DM-Markt Frau Ortlepp wegen dem kleinen Farbeunterschied
an der Decke (Bilder).

Menge / Einheit	Material
88 km	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
03.03.16	10:15	17:30	Tayfun Sökmen

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Tayfun Sökmen **Kunde bestätigt Ausführung**

Firma Kaufland Vertrieb
Postfach 35, 74172 Neckarsulm