



Kunde:	Kaufland Filiale 6470			Projekt-Nr.
Straße:	Ober-Rodenauer Str. 13-15			Kunden-Nr.
Ort:	64322 <del>Rodenhausen</del> Rödermark			Ausführungs-Termin
Objekt:				am
Kontakt:	Frau Hocke	Telefon:	um Uhr	
Auftrag:	Notleinsatz Kassen Aussfall			Arbeitsschein-Nr. 827
Notizen:	Bedeckung und UV aussfall * 700-830 Uhr * Sicherungen der Kassen 6 und 10 ausgelöst, Sicherungen eingeschaltet. Kassen funktionieren.			
<p>** SIB Anlage Störung und ist auf Batteriespannung, BS. Programm einen Selbsttest unterzogen, Störungs LED des System läuft kann er noch auf BS. 830-<del>900</del> 930 Uhr Elektrofachfirma Bernd Dettki noch nichtsproche mit Marktleiterin Frau Hocke, Firma bewuftet.</p> <p>** Begleitungs- und Fehler suche über die Sächtpläne und Telefonische Fehlerdiagnose mit Vabel alles überprüft. Anlage bleibt bei Störung BS und die Lichtkreise 9-23, <del>14-18</del> Störung. Anlage soweit in Betrieb gesetzt das bei Notfall=Stromausfall die SIB anlage funktioniert. Vabel meldet sich Montag 0803</p>				

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit		vertretungsberechtigte Unterschrift	Kunde bzw. Auftragsgeber
* 05.03.2016	TS	700	830		
* 05.03.2016	TS	830	1500	64705	<p>Anschrift der Filiale: Kaufland Rödermark Ober-Rodenauer Straße 13-15 und 17 64322 Rodenhausen Telefon 06106 14112 Telefax 06106 14119</p> <p>Firma: Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH &amp; Co. KG Basis: 64322 Rodenhausen 14112 Neckarsulm</p>
		An und Abfahrt	88 Km		

TS = Tayfun Sökmen

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen sind innerhalb von 2 Tagen