

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 881

Objekt:

EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

Kaufland

Art der Arbeiten:

Absaugen des Wassers aus dem Auffangbecken der Sprinkler-Pumpe mit 30L-Nasssauger, um
Störungsmeldung am Gruppe 1-Panel zu beseitigen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.05.2016			Bernd Schnädelbach
20.05.2016			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung