

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY EAST**  
GEBÄUDEMANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 20161216-1

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

- OBI Markt  
 dm-drogerie markt

**Leistungsorte:**

- Apotheke im Kaufland  
 Aussenanlage  
 Backhaus Bickert GmbH  
 Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG  
 Handlyn  
 Kaufland  
 Takko Markt

**Art der Arbeiten:**

Firma Nohl hat alle TAV Stationen der 3 BMA. Entwässert und den Frostschutz geprüft.

Routine Begehung Innenräume und der Außenanlage.

3-mal Sprinkler test.

Besprechung mit den Marktverantwortlichen.

Mit Herrn Dietmar Richter nochmal den Tank begutachtet.

Menge / Einheit	Material
88 KM	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
16.12.2016	730	1600	Tayfun Sökmen
16.12.2016			

  
Tayfun Sökmen

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
74172 Neckarsulm  
Kunde bestätigt Ausführung  
Telefon 0 60 74 / 40 75 14 19

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG  
Ötelfstraße 35, 74172 Neckarsulm