

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161223-3

Objekt:

Kaufland
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- Kaufland-Feinkost
- Kaufland-Metzger
- Kaufland-Schuster
- Lidl Markt
- OBI-Bäcker
- dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Apotheke im Kaufland
- Aussenanlage
- Backhaus Bickert GmbH
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- HandyIn
- Kaufland-Blumen
- Kaufland-Friseur
- Kaufland-Reisebüro
- Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Herr Richter Dietmar Schaute sich das Wasserreservoir vom Löschwasser noch mal an.

Alle Vorbereitungen getroffen, Stromkabel und Licht über den Sprinklerraum in den Tank verlegt.

Absperrmaßnahmen aufgebaut. Herrn Richter begleitet.

Nach der Begutachtung, mit Herrn Richter die schwere Tauchpumpe der Firma Nohl und alle Zugseile und die Lange Leiter aus dem Tank rausgeholt.

Die Stromkabel und Licht im Sprinklerraum zurückgeräumt.

Wasserschlauch in den Tank verlegt, Wasserstand vor der Befüllung um 10:30 Uhr = 3,922 m³.

Wasserfüllmenge in 1 Stunde gemessen 11:37 Uhr = 5,274 m³, Füllmenge 1 Stunde = 1,65 m³/ Std.

Tank über Nacht weiter aufgefüllt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
23.12.2016			Tayfun Sökmen
23.12.2016			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung