

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20161228-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Apotheke im Kaufland
- ☐ Aussenanlage
- ☐ Backhaus Bickert GmbH
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Handyln
- ☐ Kaufland
- ☐ Kaufland-Feinkost
- ☐ Kaufland-Metzger
- ☐ Kaufland-Schuster
- ☐ Lidl Markt
- ☐ OBI-Bäcker
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐

- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐ Kaufland-Friseur
- ☐ Kaufland-Reisebüro
- ☐ Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐

Art der Arbeiten:

Außenanlage abgelaufen.

Mit Marktverantwortlichen gesprochen.

Kontrolle aller Fluchtwegsbeleuchtungen.

Beide Automattüren im Eingang Kaufland schließen nicht und bleiben offen.

Beide Türen im System zurück gesetzt, die linke Tür, funktionier (von innen nach außen gehend), die rechte Tür bleibt weiterhin offen. Marktleiter informiert, kümmern sich.

Tür links Nr. 26306 und rechts Nr. 20170.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.12.2016	12 ⁴⁰	16 ⁰⁰	Tayfun Sökmen
28.12.2016			

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Tel. 069 78 10

64705 *Na*

Tayfun Sökmen Kunde bestätigt Ausführung 19

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm