

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

FACILITY
EAST
GEBÄUDEMANAGEMENT



Arbeitsschein-Nr. 20171025-1 # **2**

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ EKZ Rödermark
- ☒ Kaufland
- ☐ Kaufland-Feinkost
- ☐ Kaufland-Metzger
- ☐ Kaufland-Schuster
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt

- ☐
- ☐ Apotheke im Kaufland
- ☐ Aussenanlage
- ☐ Backhaus Schäfer GmbH
- ☐ Deichmann & Mobilfunk
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ EKZ Rödermark
- ☐ Handyln
- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐ Kaufland-Friseur
- ☐ Kaufland-Reisebüro
- ☐ Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- ☐ OBI-Bäcker
- ☐ dm-drogerie markt
- ☐

Art der Arbeiten:

Die ELA beim Kaufland soll laut TÜV-Bericht, Feuerfest
umbaut werden. Kaufland hat das an den Bauingenieur
Hr. Muckert zur Planung weitergegeben. Voral termin wahrgenommen
bei Hr. Bergmann der die Ummantelung der ELA macht.
Hr. Dieter von WISAG-0172-7132788 soll den Umbau machen
Besprechung: Habe auf die BMA und die Rauchmelder aufmerksam gemacht
bitte wenden

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
25.10.2017	10 ¹⁵	11 ⁰⁰	Tayfun Sökmen
25.10.2017			

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Str. 12, 15 und 17
63322 Rödermark
Tel: 0 6 9 3 0 7 1 4 0 7 8 1 0
Telefax 0 6 9 3 0 7 1 4 0 7 8 1 4 1 9
Epsilon Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Postfach 35, 74172 Neckarsulm
Tayfun Sökmen Kunde bestätigt Ausführung

das wenn Bohrarbeiten gemacht werden (zu und abluft)
das die BMA Abgemeldet werden muss.

Hr. Bergmann fragte welcher Estrichbodenbelag Verlegt
ist F90 oder F60.

Kann keiner beantworten, Hr. Mackert mocht sich Schlaue
Über Kaufland.

Dann machte ich den Vorschlag eine entsprechende
Bodenplatte unter den Umbau und der EL A-Anlage
stellen. Die Idee fand der Hr. Mackert für Gut.

Dann ~~sollte für~~ war die Idee das über das Dach
die Zu und Entlüftung gebaut werden könnte.

Ich machte Darauf aufmerksam das bei
Umbaumaßnahmen am Gebäude die Eigentümer bzw.
~~Der~~ Bevollmächtigten zu erst informiert werden müssen.

Hr. Mackert bedankte sich für die Informationen,
er wird dementsprechend Planen und beantragen.

PRIORIT

Fire | Resistant | Components

Stefan Bergmann

Projektleiter

 **PRIORIT AG**
Rodenbacher Chaussee 6
63457 Hanau

 +49 6181 3640-129
 +49 6181 3640-280
 +49 171 5657813

 s.bergmann@priorit.de
 www.priorit.de

THOMAS MACKERT

Dipl.-Bauingenieur (FH)
Sachverständiger Brandschutz

MACKERT INGENIEURE GmbH
Blassenwald 7
74722 Buchen-Hettingen

Tel. 06281/56227-0
Fax: 06281/56227-7
Mobil: 0162/2541951
info@mackert-ingenieure.de
www.mackert-ingenieure.de

