

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

**FACILITY**  
**EAST**  
GEBÄUDEMANAGEMENT



Arbeitsschein-Nr. 20180208-2 # 1

## Objekt:

Kaufland

Ober-Rodener-Str. 13-17

63322 Rödermark

## Leistungsorte:



## Art der Arbeiten:

Nochmal die Bödenabläufe mit Wasserschlauch  
und Wasser, überprüft ob das Wasser frei  
in den Hebeanlagenschicht läuft.

Wasser kommt normal.

E-Netz Sicherungen angeschlossen damit die  
sich das Wasser im Mittelspannungsraum  
anschauen. Noch besteht keine Gefahr.

Es scheint so das "wie auch der vom E-Netz" meinte  
das es an der Mülle herrein läuft.

Infos an Facility weitergegeben

| Menge / Einheit | Material      |
|-----------------|---------------|
| 88KM            | An und Abfuhr |
|                 |               |
|                 |               |

| Datum:     | von: | bis: | Monteur:      |
|------------|------|------|---------------|
| 08.02.2018 | 730  | 1200 | Tayfun Sökmen |
| 08.02.2018 |      |      |               |

**4705**  
Tayfun Sökmen

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 80 74 / 40 78 10  
Telefax 0 80 74 / 40 78 14 19

Kunde best. Ausf. 08.02.2018

Vertriebs Epsilon GmbH & Co. KG