


# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180227-2 # 3

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

- Kaufland Apotheke
- Kaufland-Friseur
- Kaufland-Nagelstudio
- Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- OBI-Bäcker
- dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Backhaus Schäfer GmbH
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Handyln
- Kaufland
- Kaufland-Blumen
- Kaufland-Metzger
- Kaufland-Schuster
- OBI Markt
- Takko Markt
- \_\_\_\_\_

## Art der Arbeiten:

Störung 71 in der BMA Kaufland ausgelöst 23.02.18  
um 11 Uhr. Wasser DLWk komplett leer und  
die Drücke waren bei Über. Wasser aufgefüllt und Druck  
auf 10bar befeudet.

Beim Bettenlager ist der Probehahn der NAV leicht offen  
gewesen und dadurch ist das ganze Wasser abgelaufen.

Die Feuerwehr war am 24.02.18 vor Ort. Besch hat  
allerdings keinen Alarm bekommen. Frei: 1658 / Feuerwehr 1658 Rück  
anrufer 7735 7720

Menge / Einheit	Material
46 KM	NSF cahn

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.02.2018	14:00	16:30	Tayfun Sökmen
27.02.2018			

