

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180414-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- Kaufland-Blumen
- 

## Art der Arbeiten:

Störung OBI RAS Gruppe 41/1 Gartencenter Mitte.

Störung Alarm um 12:58 Uhr, Anlage zurücksetzen lassen, Störung kommt sofort.

Mit HPS Herr Wöhrl telefoniert, evtl. hat es was mit der Kalibrierung zu tun oder wegen der großen Hitze das ein Rohr abgegangen ist.

OBI Herr Herrmann informiert das ich komme um mir das Vorort anschau und ggfl. Telefonisch mit Herrn Wöhrl die Ursache zu beseitigen.

Vorort alle Rohre überprüft, sind soweit in Ordnung.

Telefonisch mit Herrn Wöhrl das RAS System Zurückgesetzt.

Anlage ist wieder Betriebsbereit.

Menge / Einheit	Material
88 KM	An und Abschafft

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.04.2018	13:00	16:00	Tayfun Sökmen
14.04.2018			

Tayfun Sökmen

OBI 449  
OBI GmbH & Co. Deutschland KG  
Filiale Rödermark  
Ober-Rodener-Strasse 13  
63322 Rödermark  
Kunde bestätigt Ausführung  
Telefon: 06074/696200  
Telefax: 06074/6962079