


# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180715-2

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**

- Kaufland

**Art der Arbeiten:**

Noteinsatz: Feuer-Alarm nach Durchrostung eines Rohrabschnittes der Trockengruppe oberhalb der Pumpe im Kaufland.

BMZ abgemeldet und ausser Betrieb genommen.

Techniker von Nohl Zugang zur Sprinkler-Anlage ermöglicht.

Mit Nass-Sauger das Wasser aus der Pumpen-Wanne abgesaugt, da ein Fehlalarm über den Aufschwimm-Sensor drohte.

Arbeit des Nohl-Technikers angenommen.

BMZ zurückgesetzt und in Betrieb genommen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.07.2018	15:00	18:00	Bernd Schnädelbach
15.07.2018			

**64705**  
*Schnädelbach*  
Firma Kaufland Vertrieb Edition GmbH & Co. KG  
Bernd Schnädelbach 74172 Neunkirchen  
Bestätigt Ausführung