

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180811-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Kaufland-Friseur
- _____

Art der Arbeiten:

Noteinsatz primär wegen Störungs-Meldung an der Lüftungs-Anlage beim Kaufland-Friseur.

Rauchmeldung im Zuluftkanal. Vor Ort am Zuluftkanal keine Wärmeentwicklung weder auf Sicht noch durch Fühlen an den Kanälen.

WISAG konnte nicht verständigt werden, da keine Notruf-Nr. bekannt oder ausgehängt.

Actium-Bereitschaft durch Herrn Sökmen informiert.

Parkplätze: 3 Bäume sind irgendwann an den Vortagen durch Sturm abgeknickt. Die betroffenen Parkplätze wurden abgesperrt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
11.08.2018			Bernd Schnädelbach
11.08.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung