

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20180811-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 Kaufland-Friseur

Art der Arbeiten:

Noteinsatz primär wegen Störungs-Meldung an der Lüftungs-Anlage beim Kaufland-Friseur.

Rauchmeldung im Zuluftkanal. Vor Ort am Zuluftkanal keine Wärmeentwicklung weder auf Sicht noch durch Fühlen an den Kanälen.

WISAG konnte nicht verständigt werden, da keine Notruf-Nr. bekannt oder ausgehängt.

Actium-Bereitschaft durch Herrn Sökmen informiert.

Parkplätze: 3 Bäume sind irgendwann an den Vortagen durch Sturm abgeknickt. Die betroffenen Parkplätze wurden abgesperrt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
11.08.2018	10:00	14:00	Bernd Schnädelbach
11.08.2018			

Schnädelbach
Bernd Schnädelbach

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 4
Telefax 0 60 74 / 4

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co.
Postfach 145 • 74172 Neckarsteinach

Kunde bestätigt Ausführung