

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20180827-2 # 1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐

☐ dm-drogerie markt

Art der Arbeiten:

- Routine begehung der Aussenanlage und Dach.
- Nach Wartung Hydranten im Auftrag hat Vetter die Arbeiten ausgeführt, erstmal alles mit den Servicetechnikern abgeklärt dann haben die ihre arbeit gemacht.
- Beim Hydranten test durchlaufprobe ist in der Längs-zenzrale eine undichte stelle (Lochfress) an der THV Leitung. HV informiert und in Rücksprache Nach beauftrag, sind gekommen und haben eine Schelle gesetzt.
- Sprinkler test -3-mal und Strömungswächter test.
- Vorsprache bei allen Marktverantwortlichen

Menge / Einheit	Material
88 KM	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.08.2018	8:00	17:50	Tayfun Sökmen
27.08.2018	12:30	19:00	Tayfun Sökmen

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon +49 74 40 71 10
Telefax +49 74 40 71 19

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rödermark Neckar

Kunde bestätigt Ausführung