

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr.

20181128-2

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- 
- 

dm-drogerie markt

## Art der Arbeiten:

WC Obi überprüft warum der Schmutztank innerhalb von 1 Woche bereits voll war.  
Ursache war ein eingeklemmter Druckwasserdrücker. Drücker wieder richtig montiert und funktioniert wieder.  
Acatium informiert.

Lüftung Kaufland ist wieder auf Störung. Störung zurückgesetzt.

Wasserschaden beim Friseur lokalisiert „Bilder“ ist das Abwasserrohr von oben.  
Bilder an Acatium per Handy gesendet.

Dach begangen.

Heizung Kaufland, hatte Störung, weil Wissag bei der Reparatur des Wasserschadens vom 01.12.2018 bei der Apotheke das Wasser der Heizung nicht aufgefühlt hat.  
Heizungsanlage mit Wasser aufgefühlt. Heizung geht wieder.

## Menge / Einheit

## Material


Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.11.2018	1145	1700	Tayfun Sökmen
28.11.2018	1145	1700	Orkun Sökmen
28.11.2018			

64705

Anschrift der Filiale:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark

Telefon 06174 / 60 70 10  
Telefax 06174 / 60 70 44 10

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG  
Filiale 63322 Rödermark

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung