

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181205-3

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐
- ☐

☐ dm-drogerie markt

Art der Arbeiten:

- Heizungs Störung, Wasser des Heizungskessel aufgefüllt ca. 100L, Heizung entlüftet, Heizung läuft wieder.
- Manometer am DLWB undicht, versucht die undichtigkeit zu beseitigen. Geht nicht, Verwaltung informiert. Firma Noll wird kommen.
- Lüftungsanlage erneut Sammelstörung AS gesamte Anlage erneut zurück gesetzt, Anlage läuft wieder

Menge / Einheit	Material
88 km	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteure:
05.12.2018	930	1100	Tayfun Sökmen
05.12.2018	930	1100	Orkun Sökmen
05.12.2018	930	1100	Luca Padovese
05.12.2018			

