

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190103-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- Kaufland Apotheke**
- Kaufland-Friseur**
- Kaufland-Nagelstudio**
- Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen**
- OBI-Bäcker**
-

Leistungsorte:

- Aussenanlage**
- Backhaus Schäfer GmbH**
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG**
- Dänisches Bettenlager (Lidl)**
- HandyIn**
- Kaufland**
- Kaufland-Blumen**
- Kaufland-Metzger**
- Kaufland-Schuster**
- OBI Markt**
- Takko Markt**
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Tests.

Stände sämtlicher Zähler abgelesen. 6 Stunden

Dänisches Bettenlager:

Weiterhin Alarm-Glocke der Nass-Anlage sehr leise, kaum Schlagen.

Alarm an hinterer Tür: blinkt immer wieder, auch nach mehrfachem Reset via Schlüssel.

Kaufland:

Alarm-Glocke der Nass-Anlage schlägt nicht mehr, defekt.

DM-Drogerie-Markt:

Hinten im Wareneingang wird die Brandschutztür nach Außen nicht mehr automatisch geschlossen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
03.01.2019			Bernd Schnädelbach
03.01.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung