

Unsere Steuer-Nr. 007 246 06335



Taifun Dienstleistungs GmbH
Am Elfengrund 47
64297 Darmstadt

Taifun Dienstleistungs GmbH - Am Elfengrund 47 - 64297 Darmstadt

Firma
Retkauf II S.a.r.l.
Roedi-ID 187 524
Neundorfer Str. 68
08523 Plauen

Telefon: 06257 504 99-90
Fax: -91
eMail: Info@Taifun-Dienste.de
Internet: www.Taifun-Dienste.de
Volksbank Südhessen-Darmstadt e.G.
Bankleitzahl: 508 900 00
Konto-Nr.: 52 479 00
BIC: GENODEF1VBD
IBAN: DE81 5089 0000 0005 2479 00

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-02.292	09.06.2016	K08523001	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte ,
zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir zwischen dem 26.12.2014 und dem 29.12.2014 erbracht.

Objekt: ==> Kaufland
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Dietmar Richter

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
Notdienst 26.12.2014 ab 18:00 Feiertag, A-Schein # 506.1. Alarm Druckabfall in der Trockengruppe 2 der Sprinkleranlage Kaufland. Die Feuerwehr war vor Ort. Verwaltung informiert. Arbeitseinsatz: Schieber der Alarmventilstationen Trockengruppe geschlossen. Alarmglocke außer betrieb genommen. Wasser und Druckluft am DLWK wider aufgefüllt. Anlage wieder in Betrieb genommen, Notdienst der Firma Nohl informiert, Servicetechniker kommt am 27.12.2014 um 7:00 Uhr.	3,25 Stunden	77,00	19,0	47,55	250,25
An- und Abfahrt	88 Km	0,50	19,0	8,36	44,00
Notdienst am 29.12.2014 Kaufland ab 18:00 Uhr Montags.	3,75	77,00	19,0	46,10	242,65
Übertrag auf Seite 2					536,90

Rechnung R-02.292 vom 09.06.2016		Seite 2	Übertrag von Seite 1		536,90
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €	Betrag	
Um 18.05 Uhr rief Herr Müller (Marktleiter) an und teilte mit das beim Takko draußen am Pfosten Luft aus der Leitung kommt. Einsatz: Druckverlust an der Trockengruppe 2 an der Entleerung ist das Kugelventil durch Frost gefroren und abgeplatzt (siehe Bilder). Entleerungsventil oberhalb abgesperrt alle Drücke in der Sprinklerzentrale komplett aufgefüllt und die Anlage wieder in Betrieb genommen.	Stunden				
An- und Abfahrt	88 Km	0,50	19,0	8,36	
				44,00	
		Nettbetrag gesamt	580,90		
		MwSt. gesamt	110,37		
		Bitte zahlen Sie	691,27		